



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР087.Н.00176

032708

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОЗ»

ОГРН 1027739428353

Юридический адрес: 117105, РОССИЯ, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, 1,
СТР.1-2, КОМ.27

тел.: +7 (495) 215-20-15, факс: +7 (495) 215-20-15. E-mail: osk@croz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОЗ»

Юридический адрес: 117105, РОССИЯ, МОСКВА ГОРОД, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, 1,
СТР.1-2, КОМ.27

Фактический адрес: 242603, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТКОВСКИЙ РАЙОН,
ГОРОД ДЯТКОВО, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО Д.19, КОРП. 4.

тел.: +7 (495) 215-20-15, факс: +7 (495) 215-20-15. E-mail: osk@croz.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ», ОГРН
5147746027424, свидетельство об аккредитации экспертной организации
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.087 от 07.12.2017 г., 119285, г. Москва,
Воробьевское шоссе, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитная краска ОЗК-01, выпускаемая по техническим условиям ТУ 2316-002-
54737814-2012 «Огнезащитная краска ОЗК-01», нанесенная в соответствии с
технологическим регламентом № 11/2316 на железобетонную плиту толщиной 100±5
мм, покрытую грунтовкой «ГАЗ-К» (ТУ 2313-009-54737814-2006) с расходом не менее

60 г/м², без учета потерь, с толщиной сухого слоя огнезащитной краски не менее 1,1 мм (расход не менее 1,9 кг/м², без
учета потерь), обеспечивает огнезащитную эффективность не менее 120 минут при достижении предельного
состояния второго типа.

Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась сертификация)

СТО - НСОПБ - 20/ОКБК «Огнезащита железобетонных конструкций.

Метод определения эффективности средства огнезащиты».

Технические условия ТУ 2316-002-54737814-2012 «Огнезащитная краска
ОЗК-01»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протокол испытаний № ПКИ-049/09.2021 от 22.09.2021 г.

ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство об аккредитации
экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.087
от 07.12.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

№ СДС.НПС.RU.001.ОС.06.00436 от 17.11.2020 г., выдан ООО
«Центр-Стандарт», рег. № СДС.НПС.001.ОС.06, ТУ 2316-002-
54737814-2012, ТР № 11/2316

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 30.09.2021 по 29.09.2026

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.А. Сметанин

Эксперт
М.П.

Н.М. Кабанов

